



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**
ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.
Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Родионово-Несветайского района детско-юношеской спортивной школе «Радуга»

Руководителю

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Родионово-Несветайского района детско-юношеской спортивной школе «Радуга»

Во исполнение распоряжения государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «25» сентября 2019 года, №11, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин «06» октября 2020 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гусевым И.А. объекта защиты – Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Родионово-Несветайского района детско-юношеская спортивная школа «Радуга», расположенной по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Весёлый, ул. Ленина, 5 «в» совместно с директором МБОУ ДО Родионово-Несветайского района детско-юношеская спортивная школа «Радуга» Зубенко А.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме исправное состояние систем и средств противопожарной	п.61 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном	25.12.2020г.	

✓	защиты объекта (системы оповещения о пожаре) - не обеспечено в полном объеме исправное состояние световых оповещателей «ВЫХОД».	режиме»; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 3.13, п.4.1, п. 5.1 НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях».		
✓	2. На объекте защиты допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности – не обеспечено прохождение пожарно-технического минимума руководителя объекта.	п.3 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»; п.2, п.4, разделы II-V НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» утв. Приказом МЧС России №645 от 12.12.2007г.	25.12.2020г.	
✓	3. Не определена категория помещения электрощитовой по взрывопожарной и пожарной опасности. Не размещены на дверях производственного помещения (электрощитовой) категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.20 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»; ст.27 №123-ФЗ Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	25.12.2020г.	
✓	4. На объекте защиты допускается размещение (складирование) в электрощитовой горючих материалов (элементы мебели, прочие горючие материалы).	п.42 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»;	25.12.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР
по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Родионово-
Несветайского района по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
И.А. Гусев



(подпись)

«02» ноября 2020г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

Директор
МБУ ДО Родионово-Несветайского
района ДЮСШ «Радуга»
А.Г. Зубенко

«02» ноября 2020г.